

Manaus (AM), 09 de Junho de 2021.

Ilustríssimo Senhor

HUDSON THIAGO AFONSO DOS SANTOS

Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde - COLMER

Coordenação Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - CGIES
Departamento de Logística em Saúde - DLOG

Secretaria Executiva - SE

Ministério da Saúde - MS

Assunto: Resposta a Correspondência Eletrônica de 02/06/21 – Solicitação de cotação para equipamentos geradores de oxigênio

Prezado Senhor,

Em resposta à correspondência eletrônica em referência, que, em resumo, questiona nosso eventual interesse e solicita, neste caso, a apresentação de proposta de preços para equipamentos geradores de oxigênio, em benefício do Hospital de Campanha Delphina Aziz, Hospital João Lúcio, Hospital de Manacapuru, Hospital Maternidade Azilda Marreiro e Hospital Universitário Francisca Mendes, todos no Estado do Amazonas, vimos a informar que, analisamos a demanda com todo o detalhamento necessário à essencialidade do objeto e ao escopo primordial da White Martins, qual seja, o fornecimento de gases medicinais e chegamos às seguintes conclusões:

- O fato de que há um risco operacional pelo fato de 3 (três) das unidades especificadas não atenderem na plenitude os consumos normais ou de pico dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Por esse motivo, o fornecimento será simultâneo entre o suprimento principal oriundo dos equipamentos geradores de oxigênio e suprimento reserva;
- Os equipamentos geradores de oxigênio possuem alta incidência de defeitos mecânicos (quebras) expondo o suprimento reserva à imprevisibilidade e, conseqüentemente, risco de desabastecimento. É fundamental deixar claras as responsabilidades dos provedores dos

equipamentos geradores de oxigênio - PSA e central de suprimento reserva, quanto à garantia de fornecimento ininterrupto dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde;

- A signatária não possui estrutura para atendimento diário de manutenções nas unidades, nem, tampouco, garantia de disponibilidade dos componentes necessários para esta atividade no mercado local.
- A pressão de suprimento dos equipamentos geradores de oxigênio expõe a central reserva à necessidade de ajuste da ordem de 4.5 bar, de tal forma que esta assuma o fornecimento automático nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, em caso de falha dos equipamentos geradores de oxigênio. Esta condição pode não ser suficiente para garantir a disponibilidade de produto em todos os pontos de consumo do Estabelecimento Assistencial de Saúde em virtude da perda de carga nas redes de distribuição de oxigênio, em observância ao disposto nas normas técnicas em vigor.

Ante às condições técnicas acima dispostas, com vistas, sobretudo, à segurança e confiabilidade que busca em seus atendimentos, a White Martins declina da participação proposta e deixa, por esse motivo, de apresentar a cotação solicitada, agradecendo a oportunidade.

Colocamo-nos à disposição para demais auxílios.

Respeitosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Petrônio Clemente de Oliveira Bastos".

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Petrônio Clemente de Oliveira Bastos – Gerente Executivo Negócios